Skiltsjekkliste for arbeidsplassen

Bruk sjekklisten på vernerunden eller når dere lager en skiltplan. Gå gjennom arbeidsplassen sone for sone, og kryss av når punktet er i orden. Paragrafene viser til arbeidsplassforskriften, med mindre noe annet står.

Før dere starter

- ☐ Risikovurderingen er oppdatert, og dere vet hvilke farer, forbud og påbud som gjelder i hver sone (§ 5-11).
- ☐ Dere vet hvem som har ansvaret for skiltingen og for jevnlig kontroll (§ 1-3, § 5-4).
- ☐ Brannkonseptet for bygget er tilgjengelig, for rømningsmerking og ledesystem.

Rømning og nødutstyr

- ☐ Det er markeringsskilt over alle utganger til og i rømningsvei (TEK17 § 11-12).
- ☐ Det er retningsskilt med pil der veien ut ikke er opplagt, og neste skilt synes fra det forrige.
- ☐ Rømningsveier og nødutganger er frie, kan åpnes innenfra og er merket (§ 2-21).
- ☐ Nødskiltene er grønne med hvitt symbol (§ 5-7) og synes også ved strømbrudd: belyst eller etterlysende (§ 5-6).
- ☐ Førstehjelpsutstyr, hjertestarter og møteplass er merket (§ 5-11).
- ☐ Etterlysende skilt får nok lys til å lade.

Brannutstyr

- ☐ Brannslukkere, brannslanger og manuelle brannmeldere er merket med røde brannskilt (§ 5-15, TEK17 § 11-16).
- ☐ Skiltene for slokkeutstyr er etterlysende eller belyst med nødlys (veiledningen til TEK17 § 11-16).
- ☐ Tilvisningsskilt står på tvers av ferdselsretningen, for eksempel som plogskilt i korridorer.
- ☐ Inngangen til rom der slokkeutstyr oppbevares, er merket (§ 5-15).

Forbud, påbud og fare

- ☐ Forbud er merket med forbudsskilt ved inngangen til sonen: rød sirkel og skråstrek (§ 5-7 nr. 1, § 5-11).
- ☐ Påbudt verneutstyr er merket med blå påbudsskilt ved inngangen til sonen (§ 5-7 nr. 3, § 5-11).
- ☐ Støysoner er merket med påbud om hørselvern ved inngangen (§ 5-12).
- ☐ Farer som truck, kran og hengende last er merket med gule fareskilt der trafikken går (§ 5-2, § 5-7 nr. 2).
- ☐ Hindringer og steder med fallfare er merket med gule og sorte skråstriper eller skilt (§ 5-16).
- ☐ Inngangen til områder med fare for oksygenmangel, giftig eller eksplosiv gass har forbuds- og påbudsskilt (§ 5-18).

Kjemikalier og lager

- [ ] Beholdere og rør med farlige kjemikalier er merket med farepiktogram (§ 5-13).
- [ ] Lager for helsefarlige stoffer har fareskiltet for generell fare, og større lagre er merket ved døren (§ 5-14).
- [ ] Lager for brannfarlige og eksplosjonsfarlige stoffer er merket med passende sikkerhetsskilt (§ 5-14).
- [ ] Tillatt belastning er synlig der kjøring kan gi overbelastning (§ 5-17).

Plassering og vedlikehold

- [ ] Skiltene henger i synsfeltet, ved inngangen til sonen og før faren, og er ikke skjult av inventar eller åpne dører.
- [ ] Skiltene utgjør ikke selv en fare eller hindring (§ 5-6), og det henger ikke for mange skilt tett sammen (§ 5-4).
- [ ] Skiltene er store nok til å ses og forstås fra der folk står (§ 5-5).
- [ ] Skiltene er rene, hele og ikke falmet; ødelagte skilt er byttet (§ 5-4).
- [ ] Skilt for situasjoner som ikke lenger finnes, er tatt ned (§ 5-6).
- [ ] Skiltplanen er dokumentert og stemmer med brannkonseptet etter siste ombygging.

Kilder

Arbeidsplassforskriften (FOR-2011-12-06-1356), Lovdata: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1356
TEK17 § 11-12 med veiledning, DiBK: https://www.dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/11/iv/11-12
TEK17 § 11-16 med veiledning, DiBK: https://www.dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/11/v/11-16

Dette er en sjekkliste og ikke juridisk rådgivning. Hvilke skilt arbeidsplassen trenger, følger av risikovurderingen og brannkonseptet.